

पत्रांक .... 799 फा ई0 सं0 03/26

कार्यालय अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, किशनगंज

दिनांक. 23/07/2026

सेवा में

जिला अग्निशमन पदाधिकारी

किशनगंज।

विषय: मिल्ली गर्ल्स स्कूल, तालीमबाद, ताराबाडी, टप्पू, जिला- किशनगंज में अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से किये गये अग्नि आकेंक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भवदीय द्वारा निर्धारित तिथि 15/07/26 को की गई थी तदोपरान्त मिल्ली गर्ल्स स्कूल, तालीमबाद, ताराबाडी, टप्पू, जिला- किशनगंज का अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से अद्योहस्ताक्षरी अपने कर्मी अ0 सुनिता कुमारी, अ0 सुरभी कुमारी, अ0 नितिश कुमार, अ0 च0 जगत कुमार के साथ अग्नि आकेंक्षण की गई जो बिहार अग्निशमन अधिनियम 2014, बिहार भवन उप विधि 2014, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं एन0बी0सी0 2005 / 2016 के भाग 4 के टेबल 7 के बी0 वर्ग में है जिसका a) i) दृष्टि के अनुरूप लगे अग्निशामक यंत्र कं संख्या 61 में अंकित है, जो भिन्न भिन्न स्थानों पर अधिष्ठापित पाया गया ये कियाशील एवं प्रयाप्त है, भवन के चारों तरफ खुला स्थान है, अतः सक्षम प्राधिकार को प्रमाण पत्र हेतु अग्रसारित करने की अनुशंसा की जाती है।

1. आप के प्रतिष्ठान में किसी भी समय अग्नि सुरक्षा दृष्टिकोण से औचिक निरीक्षण की जा सकती है। इस क्रम में अग्निशामक यंत्र / उपकरणों में किसी भी प्रकार की रख रखाव में कमी पाई जायेगी तो सक्षम प्राधिकार द्वारा अग्नि आकेंक्षण प्रमाण पत्र रद्द करने की अनुशंसा कर दी जायेगी। साथ ही बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के अध्याय IV अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा उपाय के क्रम संख्या 15 III अ के काल अवधि के अनुरूप पुनः नवीकरण कराने की सुझाव दी जाती है।

विश्वासभाजन

(मदन कुमार)

ज्ञांपांक 799 फाईल संख्या 03/2026 दिनांक 23/07/2026 अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, किशनगंज

प्रतिलिपि- निदेशक, -सह- राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना के गोपनीय कोषांग को दि0अ0से0नि0 2021 के अनु0 क 5 द के आलोक में कृप्या सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रिंसपल, मिल्ली गर्ल्स स्कूल, तालीमबाद, ताराबाडी, टप्पू, जिला- किशनगंज, को आवश्यक कियार्थ एवं सादर सूचनार्थ प्रेषित।

!!सादर!!

विश्वासभाजन

(मदन कुमार)

अनुमंडल अग्निशामालय पदाधिकारी, किशनगंज